

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 376/2000 Sb.

**Minimální roční četnost odběrů a rozsah analýz vzorků pitné vody**

A. Minimální roční četnost odběrů a rozsah analýz vzorků pitné vody veřejného zásobování prováděných osobou uvedenou v § 3 odst. 2 zákona <sup>w)</sup>

Objem vyrobené nebo rozváděné vody m <sup>3</sup> /den	Populace (při spotřebě 200 l/den na osobu)	Rozsah analýzy (viz příloha 3)			Počet míst sítě <sup>2)</sup>
		I	II	III	
		počet odběrů/rok			
do 100	500	1*	1*	1*	1
1 000	5 000	3*	1	2	2
10 000	50 000	7	2	3	4
20 000	100 000	13	2	4	6
30 000	150 000	23	3	6	8
60 000	300 000	45	5	10*	12
100 000	500 000	80	9	13*	20
200 000	1 000 000	120	15	20*	30
300 000	1 500 000	200	20	30*	50
více než 300 000	více než 1 500 000	200*	20+ 3 <sup>1)</sup> *	30+ 1 <sup>1)</sup> *	50

<sup>w)</sup> (netýká se balených pitných vod)

\* Rozsah může orgán ochrany veřejného zdraví podle § 4 odst. 2 zákona.

Poznámka: <sup>1)</sup> na každých dalších 1000 m<sup>3</sup>/d vyrobené vody či 5000 obyvatel se zvyšuje počet základních rozborů kategorie II o 3 a na každých 25 000 m<sup>3</sup>/d vyrobené vody (125 tis. obyvatel) se zvyšuje počet úplných rozborů kategorie III o 1. Počet vyšetřovaných míst vodovodní sítě se zvyšuje o jedno na každých 1000 m<sup>3</sup>/d vyrobené vody.

<sup>2)</sup> rozsah a četnost analýz na každém z vyšetřovaných míst se řídí tím, aby byl splněn požadavek minimální četnosti jednotlivých rozsahů analýz pro celou distribuční síť sledovaného vodovodu. Výstupní voda z vodárny se do kontroly jakosti vody dodávané spotřebiteli se započítává jen jako jedno z vyšetřovaných míst sítě.

B. Minimální roční četnost odběrů a rozsah analýz vzorků vody pro výrobu balené pitné vody a pitné vody dopravované kontejnery

Produkce vody v m <sup>3</sup> den	Počet provozních rozborů	Rozsah analýz	Počet auditních rozborů
do 10	1	základní	1
od 10 do 60	12	základní	1
nad 60	12 + 1 na každých 5 m <sup>3</sup>	základní	1 + 1 na každých 100 m <sup>3</sup>